

Tagkonstruktion: U-værdi 0,20 W/m2k

Tagfolie – ALKORPLAN F
12,5 mm tag x-finér
45x30/50 mm tagkiler af konstruktionstræ
30 mm luftspalte med 32 mm Netlon snefangsrør
Vindpap 600 gr.
45x195 mm spærtræ T1, cc 60 cm
190 mm mineraluld kl. 34
0,20 mm plastfolie
22x100 mm hvl. Forskalling cc 60 cm
25 mm træbeton hvidmalet med fas 60x240 cm

Ydervægskonstr. langsideside: U-værdi 0,27 W/m2k

22x145 mm granbrædder, overfalsset klasse 2
948x2118 mm træ yderdør fyldning/1,1 low e
Vindpap 600 gr.
45x43 mm reglar cc 60 cm, vandret
45x95 mm reglar cc 60 cm lodret
45+95 mm mineraluld kl. 34
0,20 mm plastfolie
12 mm x-finér
6,5 mm lakeret birke x-finér
Malet træfodliste mod gulv
Malet træ skyggeliste mod loft

Ydervægskonstr. gavlf: U-værdi 0,20 W/m2k

22x145 mm granbrædder, overfalsset klasse 2
1388x1188 mm hvid PVC vindue1,1 low e
Rullejalousi udv. M. manuelt betjent snorretræk
Vindpap 600 gr.
45x43 mm reglar cc 60 cm, vandret
45x145 mm reglar cc 60 cm lodret
45+145 mm mineraluld kl. 34
0,20 mm plastfolie
12 mm x-finér
6,5 mm lakeret birke x-finér
Malet træfodliste mod gulv
Malet træ skyggeliste mod loft

Skillevæg, demonterbar 60x250 cm sektion

Plastisol belagte u-skinner med lister over samlinger
45x63 mm reglar
45 mm mineraluld kl. 34
6,5 mm lakeret birke x-finér 2 sider
40 mm BD30 dør hvid med snaphængsel
75 mm færdigmalet karm, letbeslået

Gulvkonstruktion: U-værdi 0,19W/m2k

2,5 mm linoleum
22 mm gulvspånplade
45x195 mm konstruktionstræ T1 cc 60 cm
190 mm mineraluld kl. 34
8 mm cementspånplade klasse 1
UNP 120 stålramme, rustmalet
45x60 mm skørt regal på bundramme

El installation:

5 stk loftsarmatur 1x36 watt
Lys sensor med overstyring
Tænding til loftslys
Kabalkanal i gavl i hvid 70x130 mm
4x2 stikdåser uden afbryder, særskilt gruppe
2x1 stikdåse med afbryder
Gruppetavle med automatsikring HPFI relæ
32 amp. Ind og udgang med CEE stik
2x1000 watt el-radiator med termostat
3 stk røgmelder - serieforbundet

Opstilling – fundament, 10 punkter pr. modul:

Opklodning på beton fliser og-/ eller
Opklodning på 19 cm leca blokke cc 200 cm
Evt. tværopklodsning med 100x100 mm gran tømmer

Skørt uden rottesikring:

8 mm cementspånplade fastholdt på UNP ramme
Tværstøtter af trykimpr. Regal
4" drænrørsventil cc 120 cm
Afsluttet mod terræn

Skørt med rottesikring

8 mm cementspånplade fastholdt på UNP ramme
Tværstøtter af trykimpr. Regal
Nedgravet 10 cm under terræn
vliernet nedgravet 65 cm vandret
4" drænrørsventil cc 120 cm